

Solicitante: SIVORI S.R.L.
Dirección: Neuquén 5910
1605 - Munro - Buenos Aires

O.T.: 101/16251
Pág.: 4/24
Fecha: 18/07/2008
Informe: Único

OAA
Organismo
Argentino de
Acreditación
Laboratorio de Ensayo
LE 094

5- CONCLUSIONES

De los datos obtenidos en el ensayo efectuado de conformidad a las Normas IRAM 11950 e IRAM 11951, se concluye que en las condiciones de ensayo descritas en este informe y con la muestra especificada:

- Estabilidad al fuego 98 MINUTOS
(por interrupción del ensayo)
- Estanqueidad a la llama 98 MINUTOS
(por interrupción del ensayo)
- No emisión de gases inflamables 98 MINUTOS
(por interrupción del ensayo)
- Aislación térmica 97 MINUTOS

Por lo tanto, de acuerdo a la Norma IRAM 11949 y a los datos obtenidos en el ensayo efectuado, se ha obtenido la siguiente **CLASIFICACIÓN:**

“Puerta Modelo SVF90/SVF60” FR 90
RESISTENTE AL FUEGO -----90 MINUTOS
Evaluada solamente en una dirección
(barral antipánico del lado del fuego)

O.T.: 16251

18/07/2008


Ing. GERALDINE CHARREAO
U.T. FUEGO
INTI-CONSTRUCCIONES


Ing. BASILIO HASAPOV
COORDINADOR
U.T. FUEGO
INTI-CONSTRUCCIONES


Ing. INES DOLMANN
DIRECTORA TECNICA
INTI - Construcciones

Los resultados consignados se refieren exclusivamente a la muestra recibida, y el INTI-Construcciones declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciera de este informe.